

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

GMINA SKIERBIESZÓW
22-420 Skierbieszów
tel. 84 62 136 08
REGON 950368569 NIP 9222940889

Skierbieszów, dnia 21 stycznia 2021 r.

Znak postępowania: **RG.OK.2710.12.2020**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Wymiana i budowa oświetlenia ulicznego na LED na terenie Gminy Skierbieszów w ramach projektu „Niskoemisyjne oświetlenie w Gminie Skierbieszów”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”,
Zamawiający: Gmina Skierbieszów, ul. Rynek 1, 22-420 Skierbieszów, przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania z dnia 19.01.2021 r.

1. Proszę o określenie wymaganego kąta wychylenia dla opraw oświetlenia ulicznego, oraz sposobu zamknięcia komory zasilacza?

Odpowiedź:

Regulacja kąta wychylenia opraw w granicach od 0 do 15 stopni. Nie ma określonego sposobu zamknięcia komory zasilacza, parametry oprawy opisane zostały na stronie 15 projektu wykonawczego.

2. Proszę o określenie wymaganej żywotności zasilacza, oraz określenie wymaganej odporności na przepięcia dla oprawy.

Odpowiedź:

Nie ma określonego czasu żywotności zasilacza. Zasilacz powinien być sprawny minimum przez okres żywotności oprawy oraz pracować przez okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego w dokumentach postępowania.

Dedykowany ogranicznik przepięć do opraw ledowych, zalecany typ 2 ($U_p \leq 1,5kV$, $I_n = 5kA$)

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w taki sposób, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie:



Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

w rozdziale 14, pkt. 14.2 SIWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert upływa w dniu **25.01.2021 r. o godz. 10:00.**

w rozdziale 14, pkt. 14.2 SIWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert upływa w dniu **01.02.2021 r. o godz. 10:00.**

w rozdziale 14, pkt. 14.3 SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.01.2021 r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego:
**Urząd Gminy Skierbieszów,
ul. Rynek 1, 22-420 Skierbieszów (pokój nr 10).**

w rozdziale 14, pkt. 14.3 SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **01.02.2021 r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego:
**Urząd Gminy Skierbieszów,
ul. Rynek 1, 22-420 Skierbieszów (pokój nr 10).**

Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 247-610996 z dnia 18/12/2020 oraz zmiany postępowania o identyfikatorze: d629d6ba-149e-4b24-8997-159e41fb60f5 opublikowanego na <https://miniportal.uzp.gov.pl>

Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 21.01.2021 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.

W załączeniu:

1) Sprostowanie przekazane do publikacji dnia 21.01.2021 r.

**WOJCI GMINY
SKIERBIESZÓW**

mgr inż. Stanisław Sokal

(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)